

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УГПН ГПС МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

2 Отдел ГПН по Соликамскому городскому округу, Соликамскому,

Красновишерскому, Чердынскому муниципальным районам

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Пермский край, г.Соликамск, 20 Лет Победы,142

Предписания № 89 /89 /1- 6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 9 »

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 11 » марта 2009г. проведено мероприятие по надзору

Старшим инспектором по пожарному надзору Соликамского городского округа, Соликамского,
Чердынского, Красновишерского районов капитаном вн. службы Клестовой С. М.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

(наименование объекта надзора)

Расположенного по адресу г.Соликамск, ул. Сильвинитовая-20

совместно с зам.директора по АХЧ Зориной О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Люки выхода на кровлю выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.5.14	11.03.2010г.	
2.	Двери эл.щитовой, ф архива, подвального помещения выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30, согласно требований	ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п. 5.14*, СНиП 2..8.02-89* п.1.82.	11.03.2010г.	
3.	Для мастерских определить категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ, которые необходимо обозначать на дверях помещений.	ППБ 01-03 п. 33	11.03.2010г.	
4.	В актовом и спортивном зале эвакуационные пути обозначить световым указателями с надписью «Выход».	ППБ 01-03 п.3, ППБ 110-89 п.5.12	11.03.2010г.	

5.	Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов не имеют уплотнений в притворах.	ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.6.18., ППБ-101 -89 п.2.1.11	11.03.2010г.	
6.	Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из подвального помещения привести в рабочее состояние.	ППБ 01-03 п.3, СНиП 41-01-2003 п.8.2	11.03.2010г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в

1 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст.инспектор 2 ОГПН Клестова С.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«__» марта 2009 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 6 » марта 2009 г.


(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

МЧС России (495) 449-99-99

Приволжско-Уральский региональный центр МЧС России (343) 262-67-77

ГУ МЧС России по Пермскому краю: (342) 210-45-67