



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

614094, г. Пермь, ул. Вильевская, 6
Руководитель Управления (т/ф): 227-09-69
Зам. руководителя Управления: 227-09-69
Начальник отдела по котлонадзору,
надзору за тепловыми установками
и сетями: 227-09-85
Инспектор: 227-09-85
Факс: (3422) 227-09-85
E-mail: teplo@zuo.perm.ru
г. Пермь
(место составления документа)

«25» июля 2012 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-95-22

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9
(наименование обследуемого предприятия, организации, учреждения)

Директор Ванькова Вера Анатольевна
(должность, фамилия, и.о. руководителя или владельца)

Мною, государственным инспектором отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями

Шерстобитовым Владиленом Васильевичем
(фамилия, имя, отчество)

в присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной части Зориной
Ольги Владимировны
(должность, фамилия, имя, отчество)

На основании Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и распоряжения Западно-Уральского Управления Ростехнадзора № 1570 от 20.06.2012 г. в период с 23 июля по 25 июля 2012 проведено обследование

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №9
(наименование предприятия и его подразделений)

По вопросу: техническое состояние и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок.

Адрес предприятия: 618540, г. Соликамск, ул. Сильвинитовая, 20, тел/факс 8 (34253) 5-78-04

Директор: Ванькова В.А. Факс: 5-78-04

Зам. директора: Зорина О.В. тел. 5-78-04

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований безопасности в энергетике:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативно-правового акта и нормативно-технического документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей и их заместителям, пройти первичную проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.	Нарушение п. п. 2.3.14. и 2.3.20. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭУ).	01.09.2012 года.
2.	Приказом по предприятию назначить ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Нарушение п. п. 2.2.2. ПТЭ ТЭУ.	01.09.2012 года.
3.	Произвести обучение и проверку знаний ремонтного персонала, связанного с ремонтом и эксплуатацией теплового пункта.	Нарушение п. п. 2.3.8.5. ПТЭ ТЭУ.	
3.а	На внутренние трубопроводы теплового пункта нанести стрелки для указания направления движения теплоносителя.	Нарушение п. п. 3.2.7. ПТЭ ТЭУ.	01.09.2012 года.

4.	Разработать оперативные схемы внутренних трубопроводов, арматуры и приборов КИП иА теплового пункта за подписью ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с указанием должности и даты.	Нарушение п. п. 2.8.3. ПТЭ ТЭУ.	01.09.2012 года.
5.	Согласно требований «Правил...» составить инструкции для ответственных лиц и для работников, обслуживающих теплоиспользующее оборудование и внутренние теплопроводы.	Нарушение п.п. 2.8.4. и 2.8.6. ПТЭ ТЭУ.	01.09.2012 года.
6.	Произвести герметизацию и изоляцию трубопровода, в месте его захода в здание.	Нарушение Проекта установки теплового пункта..	01.09.2012 года.
7.	Установить на всех манометрах 3х ходовые краны или заменяющие их устройства, позволяющие проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного.	Нарушение п.п.9.20. ПТЭ ТЭУ.	01.09.2012 года.

Выводы: В результате проведенного обследования установлено, техническое состояние тепловых энергоустановок (индивидуального теплового пункта) удовлетворительное. В указанные в предписании сроки, предлагается выполнить предложенные мероприятия.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить: 614094, г. Пермь,
ул. Вильвевская, 6, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, отдел по
котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями

письменным уведомлением к 01 сентября 2012 года.
(куда, кому, срок и порядок представления)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального представителя, его уполномоченного
представителя)

Предписание составил: государственный инспектор отдела по котлонадзору, надзору за
тепловыми установками и сетями

Шерстобитов Владилен Васильевич

(подпись, фамилия, имя, отчество)



Невыполнение предписаний влечет применение санкций в соответствии с кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель предприятия: Зам. директора по АХЧ Зорина О.В.

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил: Директор МОУ
средняя общеобразовательная школа № 9 Ванькова В.А.

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального представителя, его уполномоченного представителя)

Зорина О.В.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)